

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43

Телефон, факс: (6569) 6-17-13

e-mail: fbuz\_cvp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.9730**

Дата выдачи протокола « 13 » ИЮНЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода централизованная холодная

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район,  
с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 11.06.19. 11.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 11.06.19. 13.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В., инженер-эколог

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский  
район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РК, Черноморский район,  
с. Красносельское, артезианская скважина №5214

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 2.9730-6с2019

**Дата изготовления:** -

**Номер партии:**

**Объем партии:** 1,5л

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического  
анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая  
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности  
систем горячего водоснабжения»

**НД на продукцию:** -

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:** -

**Основание для отбора:** по договору

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Помощник врача по  
общей гигиене Мигаль Е.В.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Трушина Н.М.

ФИО

(Подпись)



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)


2.9730-6с2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8250 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы: вода централизованная холодная t 14°C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время): 11.06.19 г в 11 <sup>20</sup>				Выдача результата (дата): 13.06.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

\_\_\_\_ помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.9730 от 13.06.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

2.9730-6с2019


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3575 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода централизованная холодная t 14°C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3, Зав. № 1571003 Свидетельство о поверке №05.190107.19 от 14.03.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 11.06.2019г.				Выдача результата (дата) 11.06.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Уполномоченный врач по общей гигиене

Протокол № 2. 9730 от 13.06.19 стр. 3 из 3  
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43

Телефон, факс: (6569) 6-17-13

e-mail: [fbuz\\_cvp@cgge-crimea.ru](mailto:fbuz_cvp@cgge-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.9732**

Дата выдачи протокола « 13 » ИЮНЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода централизованная холодная

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 11.06.19. 11.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 11.06.19. 13.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В., инженер-эколог

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РК, Черноморский район, с. Марьино, артезианская скважина №5218

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 2.9732-бс2019

**Дата изготовления:** -

**Номер партии:**

**Объем партии:** 1,5л

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**НД на продукцию:** -

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:** -

**Основание для отбора:** по договору

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Трушина Н.М.

ФИО

(Подпись)



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)


2.9732-6с2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8251 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы: вода централизованная холодная t 14°C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время): 11.06.19 г в 11 <sup>20</sup>				Выдача результата (дата): 13.06.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

\_\_\_\_\_  
помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.9732 от 13.06.19 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

2.9732-6с2019


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3576 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода централизованная холодная t 14°C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3, Зав. № 1571003 Свидетельство о поверке №05.190107.19 от 14.03.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 11.06.2019г.				Выдача результата (дата) 11.06.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.9732 от 13.06.19 стр. 3 из 3  
Исходящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43  
Телефон, факс: (6569) 6-17-13  
e-mail: fbuz\_evp@cgge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.9734**

Дата выдачи протокола « 13 » ИЮНЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода централизованная холодная  
**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9  
**Дата и время отбора пробы (образца):** 11.06.19. 11.30  
**Дата и время доставки пробы (образца):** 11.06.19. 13.30  
**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В., инженер-эколог  
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9  
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РК, Черноморский район, с. Окуновка, артезианская скважина №5223  
**Изготовитель, страна производитель:** -  
**Код пробы (образца):** 2.9734-бс2019  
**Дата изготовления:** -  
**Номер партии:**  
**Объем партии:** 1,5л  
**Тара, упаковка:** лабораторная посуда  
**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  
**НД на продукцию:** -  
**Условия транспортирования:** сумка-холодильник  
**Условия хранения:** -  
**Основание для отбора:** по договору  
**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Трушина Н.М.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)


2.9734-6с2019

Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 8252 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы: вода централизованная холодная t 14°C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время): 11.06.19 г в 11 <sup>20</sup>				Выдача результата (дата): 13.06.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

\_\_\_\_\_  
помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.9734 от 13.06.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца)

2.9734-6с2019


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3577 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода централизованная холодная t 14°C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3, Зав. № 1571003 Свидетельство о поверке №05.190107.19 от 14.03.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 11.06.2019г.				Выдача результата (дата) 11.06.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Сотрудник врача по общей гигиене

Протокол № 2.9734 от 13.06.19 стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
(ИЛЦ) 19/ДП(ИЛЦ) 2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43

Телефон, факс: (6569) 6-17-13

e-mail: fbuz\_cvp@cce-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.9737**

Дата выдачи протокола « 13 » ИЮНЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода централизованная холодная

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 11.06.19. 11.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 11.06.19. 13.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В., инженер-эколог

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РК, Черноморский район, с. Громово, артезианская скважина №5278

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 2.9737-бс2019

**Дата изготовления:** -

**Номер партии:**

**Объем партии:** 1,5л

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**НД на продукцию:** -

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:** -

**Основание для отбора:** по договору

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Трушина Н.М.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)

2.9737-6с2019


Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 8253 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы: вода централизованная холодная t 14°C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время): 11.06.19 г в 11 <sup>20</sup>				Выдача результата (дата): 13.06.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

\_\_\_\_ помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.9737 от 13.06.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца)

2.9737-6с2019


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3578 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода централизованная холодная t 14°C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3, Зав. № 1571003 Свидетельство о поверке  
№05.190107.19 от 14.03.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 11.06.2019г.				Выдача результата (дата) 11.06.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.9737 от 13.06.19 стр. 3 из 3  
Исходящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
(ИЛЦ) 19/ДП(ИЛЦ) 2.12.18

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43

Телефон, факс: (6569) 6-17-13

e-mail: fbuz\_exp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.9738**

Дата выдачи протокола «13» ИЮНЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода централизованная холодная

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 11.06.19. 11.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 11.06.19. 13.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В., инженер-эколог

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РК, Черноморский район, с. Знаменское, артезианская скважина №5220

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 2.9738-6с2019

**Дата изготовления:** -

**Номер партии:**

**Объем партии:** 1,5л

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**НД на продукцию:** -

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:** -

**Основание для отбора:** по договору

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Трушина Н.М.

ФИО

(Подпись)



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)


2.9738-6с2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8254 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы: вода централизованная холодная t 14°С

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время): 11.06.19 г в 11 <sup>20</sup>				Выдача результата (дата): 13.06.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

\_\_\_\_ помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.9738 от 13.06.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца)

2.9738-6с2019


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3579 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода централизованная холодная t 14°C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3, Зав. № 1571003 Свидетельство о поверке №05.190107.19 от 14.03.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 11.06.2019г.				Выдача результата (дата) 11.06.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.9738

от

13.06.19

стр

13 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18