

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 296400, п.Черноморское, ул. Медицинская,5
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца)


2а. 976-6с2018

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 277 образца в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):
Фотоэлектроколориметр "КФК-2-УХЛ 4.2" зав. № 8713859, свидетельство о поверке № 05.0139.18;
рН-метр-милливольтметр "рН-150" зав. № 0386, свидетельство о поверке № 05.0142.18; весы
лабораторные «ВЛР-200» зав.№А199, свидетельство о поверке № 25.0119.17; шкаф сушильный
«2В-151» зав.№0698, аттестат № 01.00100.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах*	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус*	2	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность*	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5,0	20	градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
5	рН	7,72±0,2	6-9	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-9
6	Окисляемость перманганатная	0,16±0,03	5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	Нитрит-ион	менее 0,003	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты(по NO ₃)	26,5±4,0	45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
10	Жесткость общая	11,4±1,7	7,0 (10,0)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
11	Сухой остаток	1995,0±199,5	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
12	Хлориды	780,0±81,9	350,0	мг/л	ГОСТ 4245-72
13	Сульфаты	348,0±34,8	500,0	мг/л	ГОСТ 31940-2012
14	Железо (общее)	менее 0,1	0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
15	Фториды	менее 0,05	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
Проба (образец) поступила (дата): 04.04.2018г.				Выдача результата (дата): 10.04.2018г.	
ФИО, должность оператора: Азарнова С.П., фельдшер-лаборант				Подпись: 	

*- результат испытания выполнен вне области аккредитации

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:

пом. врача по общей гигиене

Протокол № 20976 от 10.04.18г.

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.17